



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84

тел/факс (383) 224-58-38, E-mail: to@cgnsso.su ОКПО 76681824 ОГРН 1055406020845

ИНН/КПП 5406305556/540601001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе

Кирова ул., д. 1а, Барабинск, 632334,

тел/факс: 8-383-(61)-25-990, 22-131, E-mail: cgseu_brb@rambler.ru, ОКПО 14399326;

ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/545102001

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(проведение инспекции методом оценки)

от «12» ноября 2024 г.
(дата)

№ 30.002840
(номер экспертного заключения)

1. **Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес:** Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Чулымское», 632964, Новосибирская область, Здвинский р-н, Чулым с, Ленина ул, д. 4.

2. **Наименование объекта, адрес:** Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Чулымское», 632964, Новосибирская область, Здвинский р-н, Чулым с, Ленина ул, д. 4.

3. **Наименование образцов (проб), факторов:** вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. **Основание для проведения оценки, цель:** Заявка №149 от 12.11.2024.

5. **Дата проведения инспекции:** 12.11.2024.


6. **Место отбора/проведения испытаний:** МУП ЖКХ «Чулымское»:

- НСО, Здвинский р-н, д. Щелчиха, ул. Садовая, д.4, колонка;
- НСО, Здвинский р-н, д. Щелчиха, скважина Б-528;
- НСО, Здвинский р-н, с. Чулым, ул. Чулымская, д.13, колонка;
- НСО, Здвинский р-н, с. Чулым, 1500 м на восток, скважина №10-30;
- НСО, Здвинский р-н, с. Чулым, скважина №135-90;
- НСО, Здвинский р-н, с. Чулым, скважина №10-85.

7. **Предоставленные документы:**

– Протоколы испытаний №№54-00-30/04918-24, 54-00-30/04917-24, 54-00-30/04914-24, 54-00-30/04911-24, 54-00-30/04904-24, 54-00-30/04898-24 от 12.11.2024, выданные испытательным лабораторным центром Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510797).

8. **Нормативные документы, в соответствии с которыми давалось заключение:**

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе	Листов 2
	Лист 1
Экспертное заключение № 30.002840 от 12.11.2024	Эксперт  (подпись)
	Бабинцев О.В. ФИО

– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21).

9. При проведении инспекции установлено:

По протоколам испытаний №54-00-30/04918-24, 54-00-30/04917-24, 54-00-30/04914-24, 54-00-30/04911-24, 54-00-30/04904-24, 54-00-30/04898-24 от 12.11.2024:

Исследования проведены в соответствии с методиками, заявленными в области аккредитации испытательного лабораторного центра. Оборудование имеет действующие свидетельства о поверке, внесено в реестр средств измерений. Условия эксплуатации средств измерений соблюдены.

10. Заключение:

К протоколу испытаний №54-00-30/04918-24 от 12.11.2024:

Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, таблица 3.13, в связи с превышением исследованных показателей: массовая концентрация бора 1,82 мг/л (ПДК – 0,5 мг/л).

К протоколу испытаний №54-00-30/04917-24 от 12.11.2024:

Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, таблица 3.13, в связи с превышением исследованных показателей: массовая концентрация бора 1,83 мг/л (ПДК – 0,5 мг/л).

К протоколу испытаний №54-00-30/04914-24 от 12.11.2024:

Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, таблица 3.13, в связи с превышением исследованных показателей: массовая концентрация бора 1,81 мг/л (ПДК – 0,5 мг/л).

К протоколу испытаний №54-00-30/04911-24 от 12.11.2024:

Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, таблица 3.13, в связи с превышением исследованных показателей: массовая концентрация бора 1,83 мг/л (ПДК – 0,5 мг/л).

К протоколу испытаний №54-00-30/04904-24 от 12.11.2024:

Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, таблица 3.13, в связи с превышением исследованных показателей: массовая концентрация бора 1,82 мг/л (ПДК – 0,5 мг/л).

К протоколу испытаний №54-00-30/04898-24 от 12.11.2024:

Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, таблица 3.13, в связи с превышением исследованных показателей: массовая концентрация бора 1,83 мг/л (ПДК – 0,5 мг/л).

Результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе. Запрещается частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе.


Об ответственности за качество и объективность экспертизы и дачу заведомо ложного заключения, в соответствии с ч.4 ст.42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также ст.19.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предупрежден.

Врач по общей гигиене /

подпись

/ О.В. Бабинцев /

инициалы, фамилия

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе	Листов 2	
	Лист 2	
Экспертное заключение № 30.002840 от 12.11.2024	Эксперт  (подпись)	Бабинцев О.В. ФИО